

668082

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82, ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

«21» октября 2021

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «21» октября 2021 г. № 1689

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: ООО "Родник"

2.1. Юридический адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул.Победы,20

2.2 Фактический адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул.Победы,20

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Родник"

3.1. Юридический адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул.Победы,20

3.2 Фактический адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул.Победы,20

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №24 от 15.01.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № 3196 от 20.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 3197 от 20.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 3199 от 20.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 3202 от 20.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 3203 от 20.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 3204 от 20.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 3205 от 20.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1. вода питьевая из распределительной сети холодная с. Неклюдово, ул.Центральная, д.8 № протокола 3196 от 20.10.2021г., 2. вода питьевая из распределительной сети холодная с.Никиткино, ул.Школьная д.8 № протокола 3197 от 20.10.2021 г., 3. вода питьевая из распределительной сети холодная с. Старое Усманово, ул.Советская, д.4 № протокола 3199 от 20.10.2021 г., 4. вода питьевая из распределительной сети холодная, с.Степановка, ул.Центральная, д.15 № протокола 3202 от 20.10.2021 г., 5. вода питьевая из распределительной сети холодная с.Балыкла, ул.Родничная, д.4 № протокола 3203 от 20.10.2021 г.; 6. вода питьевая из распределительной сети холодная ДРП-3 д.1 № протокола 3204 от 20.10.2021 г.; 7. вода питьевая из распределительной сети холоная с.Камышла, ул.Победы, д.20 № протокола 3205 от 20.10.2021 г. на микробиологические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: ст. Клявлино, ул.Пионерская, д.56а.

Пробы на микробиологические показатели отобраны по договору №26 от 15.01.2021 г. на объекте:ООО "Родник" Камышлинского района

Протокол 3196 от 20.10.2021

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|---|---|-----------------------------|----------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 646/1160 | | | |

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------|--------------|
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | Не более 50 КОЕ/мл | КОЕ/мл |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | Не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | не допускаются в 100 мл | БОЕ в 100 мл |

Протокол 3197 от 20.10.2021

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 647/1161 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | Не более 50 КОЕ/мл | КОЕ/мл |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | Не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | не допускаются в 100 мл | БОЕ в 100 мл |

Протокол 3199 от 20.10.2021

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 648/1162 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | Не более 50 КОЕ/мл | КОЕ/мл |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | Не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | не допускаются в 100 мл | БОЕ в 100 мл |

Протокол 3202 от 20.10.2021

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 649/1163 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | Не более 50 КОЕ/мл | КОЕ/мл |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | Не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | не допускаются в 100 мл | БОЕ в 100 мл |

Протокол 3203 от 20.10.2021

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 650/1164 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | Не более 50 КОЕ/мл | КОЕ/мл |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | Не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | не допускаются в 100 мл | БОЕ в 100 мл |

Протокол 3204 от 20.10.2021

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 651/1165 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | Не более 50 КОЕ/мл | КОЕ/мл |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | Не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | не допускаются в 100 мл | БОЕ в 100 мл |

Протокол 3205 от 20.10.2021

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 652/1166 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | Не более 50 КОЕ/мл | КОЕ/мл |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | Не допускаются в 100 мл | КОЕ в 100 мл |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | не допускаются в 100 мл | БОЕ в 100 мл |


Заключение по результатам испытаний

вода питьевая из распределительной сети холодная

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638412001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

20.10.2021

Коновалова Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3205 от 20.10.2021

Код образца (пробы): 73418.2.08.10.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

ООО "Родник"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3. Изготовитель:*

ООО "Родник"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.2.Фактический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.3 Дата и время изготовления:*

08.10.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.10.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.10.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №24 от 15.01.2021Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №26 от 15.01.2021 г. на объекте:ООО "Родник" по адресу:Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Победы, д.20 ИНН 636901001 Акт отбора образцов (проб) от 08.10.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

старший мастер ООО "Родник" Хакимов Р.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|--------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 652/1166 от 12.10.2021 | | | |
| Даты проведения: 08.10.2021 - 12.10.2021 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3205 от 20.10.2021 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: (84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлин, ул. Инженерская, 59А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.
20.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3204 от 20.10.2021

Код образца (пробы): 73417.2.08.10.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

ООО "Родник"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3. Изготовитель:*

ООО "Родник"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.2.Фактический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.3 Дата и время изготовления:*

08.10.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.10.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.10.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №24 от 15.01.2021Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №26 от 15.01.2021 г. на объекте:ООО "Родник" по адресу:Самарская область, Камышлинский район, ДРП-3, д.1 ИНН 636901001 Акт отбора образцов (проб) от 08.10.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

старший мастер ООО "Родник" Хакимов Р.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|--------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 651/1165 от 12.10.2021 | | | |
| Даты проведения: 08.10.2021 - 12.10.2021 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3204 от 20.10.2021 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
П. Краснова, д. 84-А
Телефон/факс: (846) 555-244-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Промышленная 30А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Коновалова Н.М.

20.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3203 от 20.10.2021

Код образца (пробы): 73416.2.08.10.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

ООО "Родник"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3. Изготовитель:*

ООО "Родник"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.2.Фактический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.3 Дата и время изготовления:*

08.10.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.10.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.10.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №24 от 15.01.2021Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №26 от 15.01.2021 г. на объекте:ООО "Родник" по адресу:Самарская область, Камышлинский район, с.Балыкла, ул.Родничная, д.4 ИНН 636901001 Акт отбора образцов (проб) от 08.10.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

старший мастер ООО "Родник" Хакимов Р.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|--------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 650/1164 от 12.10.2021 | | | |
| Даты проведения: 08.10.2021 - 12.10.2021 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д. 84-А

Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 36А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Ранко

Коновалова Н.М.

20.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3202 от 20.10.2021

Код образца (пробы): 73415.2.08.10.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

ООО "Родник"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3. Изготовитель: *

ООО "Родник"

3.1 Юридический адрес: *

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.2.Фактический адрес: *

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.3 Дата и время изготовления: *

08.10.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.10.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.10.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №24 от 15.01.2021Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №26 от 15.01.2021 г. на объекте:ООО "Родник" по адресу:Самарская область, Камышлинский район, с.Степановка, ул.Центральная, д.15 ИНН 636901001 Акт отбора образцов (проб) от 08.10.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

старший мастер ООО "Родник" Хакимов Р.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|--------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 649/1163 от 12.10.2021 | | | |
| Даты проведения: 08.10.2021 - 12.10.2021 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 3202 от 20.10.2021 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлин, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

 Коновалова Н.М.
20.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3199 от 20.10.2021

Код образца (пробы): 73414.2.08.10.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

ООО "Родник"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3. Изготовитель:*

ООО "Родник"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.2.Фактический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.3 Дата и время изготовления:*

08.10.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.10.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.10.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №24 от 15.01.2021Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №26 от 15.01.2021 г. на объекте:ООО "Родник" по адресу:Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Усманово, ул.Советская, д.4 ИНН 636901001 Акт отбора образцов (проб) от 08.10.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

старший мастер ООО "Родник" Хакимов Р.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|--------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 648/1162 от 12.10.2021 | | | |
| Даты проведения: 08.10.2021 - 12.10.2021 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3199 от 20.10.2021 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: (84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявдино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Коновалова Н.М.
20.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3197 от 20.10.2021

Код образца (пробы): 73413.2.08.10.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

ООО "Родник"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3. Изготовитель:*

ООО "Родник"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.2.Фактический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.3 Дата и время изготовления:*

08.10.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.10.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.10.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №24 от 15.01.2021Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №26 от 15.01.2021 г. на объекте:ООО "Родник" по адресу:Самарская область, Камышлинский район, с. Никиткино, ул.Школьная, д.8 ИНН 636901001 Акт отбора образцов (проб) от 08.10.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3197 от 20.10.2021 Стр.1 из 2

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

старший мастер ООО "Родник" Хакимов Р.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|--------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 647/1161 от 12.10.2021 | | | |
| Даты проведения: 08.10.2021 - 12.10.2021 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3197 от 20.10.2021 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: (84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

 Коновалова Н.М.
20.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3196 от 20.10.2021

Код образца (пробы): 73412.2.08.10.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

ООО "Родник"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3. Изготовитель:*

ООО "Родник"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.2.Фактический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.3 Дата и время изготовления:*

08.10.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.10.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.10.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №24 от 15.01.2021 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору №26 от 15.01.2021 г. на объекте:ООО "Родник" по адресу:Самарская область, Камышлинский район, с. Неклюдово, ул.Центральная, д.8 ИНН 636901001 Акт отбора образцов (проб) от 08.10.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

старший мастер ООО "Родник" Хакимов Р.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|--------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 646/1160 от 12.10.2021 | | | |
| Даты проведения: 08.10.2021 - 12.10.2021 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3196 от 20.10.2021 Стр.2 из 2